

Obiectivul: CONSTRUCTIE LOCUINTE COLECTIVE MICI P+1E+M, IMPREJMUIRE, UTILITATI (BRANSAMENTE REțele PUBLICE) COMUNA TUNARI, JUDETUL ILFOV

Obiectul de investiție: **INSTALATII SANITARE**

FIȘĂ TEHNICĂ : E-01

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:

PUT FORAT 50 ML

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (Denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<u>Parametrii tehnici și funcționali.</u> Put forat pentru apă cu adâncimea de 50 m și diametrul \varnothing 160 mm.		
2	<u>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</u> : - Foraj cu caracter de explorare – exploatare; - foraj executat continuu pentru a se preveni colmatarea; - protecție cu filtre.		
3	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</u> - forajul va fi executat în conformitate cu normele și specificațiile specifice		
4	<u>Condiții de garanție și postgaranție:</u> - termen de garanție - 2 ani; - orice reparație (intervenție) asupra forajului duce la prelungirea garanției;		
5	<u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u> - execuție verticală.		

PROIECTANT

OFERTANT

Obiectivul: CONSTRUCTIE LOCUINTE COLECTIVE MICI P+1E+M, IMPREJMUIRE, UTILITATI (BRANSAMENTE RETELE PUBLICE) COMUNA TUNARI, JUDETUL ILFOV

OBIECTUL DE INVESTIȚIE : **INSTALATII SANITARE**

FIȘĂ TEHNICĂ : E-02

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:

POMPA SUMERSIBILA PUT

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (Denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<u>Parametrii tehnici și funcționali.</u> Pompă sumersibilă pentru apă curată.		DAB
2	<u>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare :</u> - Debit : 5 mc/h; - înălțime de pompare: 40 m; - racord refulare: 1 1/4"; - greutate: 14 kg; - putere absorbită: 1.1 kw; - tensiune nominală: 220-240V, 50 hZ; - grad de protecție: IP 68.		
3	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</u> - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU;		
4	<u>Condiții de garanție și postgaranție:</u> Echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției de către echipamentul nou montat.		
5	<u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u> - montare verticală.		

PROIECTANT

OFERTANT

Obiectivul: CONSTRUCTIE LOCUINTE COLECTIVE MICI P+1E+M, IMPREJMUIRE, UTILITATI (BRANSAMENTE RETELE PUBLICE) COMUNA TUNARI, JUDETUL ILFOV

OBIECTUL DE INVESTIȚIE : **INSTALATII SANITARE**

FIȘĂ TEHNICĂ : E-03

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:

Grup pompare 1A+1R

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (Denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<u>Parametrii tehnici și funcționali.</u> Grup pompare 1A+1R pentru apă curată.		DAB
2	<u>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare :</u> - Debit : 7.20 mc/h; - înălțime maximă de pompare: 65 m; - racord aspirație/refulare: 1"; - greutate: 27 kg; - putere absorbită: 1.55 kw; - tensiune nominală: 220-240V, 50 hZ; - grad de protecție: IPX4.		
3	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</u> - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU;		
4	<u>Condiții de garanție și postgaranție:</u> Echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției de către echipamentul nou montat.		
5	<u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u> - montare verticală.		

PROIECTANT

OFERTANT

Obiectivul: CONSTRUCTIE LOCUINTE COLECTIVE MICI P+1E+M, IMPREJMUIRE, UTILITATI (BRANSAMENTE RETELE PUBLICE) COMUNA TUNARI, JUDETUL ILFOV

OBIECTUL DE INVESTIȚIE : **INSTALATII SANITARE**

FIȘĂ TEHNICĂ : E-04

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:

REZERVOR SUBTERAN

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (Denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<u>Parametrii tehnici și funcționali.</u> Rezervor subteran pentru apă menajeră.		VALROM
2	<u>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</u> : - capacitate : 5000 litri; - dimensiuni de gabarit (L x l x H): 2760 x 1760 x 1930 mm; - zone de acces: 1; - greutate: 250 kg; - material constructiv: polipropilena armată.		
3	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</u> - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU;		
4	<u>Condiții de garanție și postgaranție:</u> Echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției de către echipamentul nou montat.		
5	<u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u> - montare orizontală.		

PROIECTANT

OFERTANT

Obiectivul: CONSTRUCTIE LOCUINTE COLECTIVE MICI P+1E+M, IMPREJMUIRE, UTILITATI (BRANSAMENTE RETELE PUBLICE) COMUNA TUNARI, JUDETUL ILFOV

OBIECTUL DE INVESTIȚIE : **INSTALATII SANITARE**

FIȘĂ TEHNICĂ : E-05

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:

VAS EXPANSIUNA 60 LITRI

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (Denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<u>Parametrii tehnici și funcționali.</u> Vas de expansiune pentru instalații de încălzire și alimentare cu apă.		VAREM
2	<u>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</u> : - capacitate : 60 litri;		
3	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</u> - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU;		
4	<u>Condiții de garanție și postgaranție:</u> Echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției de către echipamentul nou montat.		
5	<u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u> - montare orizontală.		

PROIECTANT

OFERTANT

Obiectivul: CONSTRUCTIE LOCUINTE COLECTIVE MICI P+1E+M, IMPREJMUIRE, UTILITATI (BRANSAMENTE RETELE PUBLICE) COMUNA TUNARI, JUDETUL ILFOV

OBIECTUL DE INVESTIȚIE : **INSTALATII SANITARE**

FIȘĂ TEHNICĂ : E-06

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:

VAS EXPANSIUNA 100 LITRI

Nr. crt.	Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (Denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<u>Parametrii tehnici și funcționali.</u> Vas de expansiune pentru instalații de încălzire și alimentare cu apă.		VAREM
2	<u>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</u> : - capacitate : 100 litri;		
3	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</u> - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU;		
4	<u>Condiții de garanție și postgaranție:</u> Echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției de către echipamentul nou montat.		
5	<u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u> - montare orizontală.		

PROIECTANT

OFERTANT

Obiectivul: CONSTRUCTIE LOCUINTE COLECTIVE MICI P+1E+M, IMPREJMUIRE, UTILITATI (BRANSAMENTE RETELE PUBLICE) COMUNA TUNARI, JUDETUL ILFOV

OBIECTUL DE INVESTIȚIE : **INSTALATII SANITARE**

FIȘĂ TEHNICĂ : E-07

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC:

CONTOR APA RECE 15 MC/H

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Furnizor (Denumire, adresă, telefon, fax)
0	1	2	3
1	<u>Parametrii tehnici și funcționali.</u> Contor de apă rece, 15 mc/h pentru măsurarea consumului.		AFRISO
2	<u>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</u> : - debit nominal : 15 mc/h; - racord : cu flansa, DN = 50 mm; - tip: aparece;		
3	<u>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</u> - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU;		
4	<u>Condiții de garanție și postgaranție:</u> Echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției de către echipamentul nou montat.		
5	<u>Alte condiții cu caracter tehnic:</u> - montare orizontală.		

PROIECTANT

OFERTANT